



Roma, 10 GEN. 1997 19

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato Attività e Normative
Speciali di Prevenzione Incendi

Divisione *Sex*
Prot. N° *NS 6917* Allegati
4113 *ScH. 230*

➔ *Al* la Ditta NUPI PETROTECH S.r.l.
Via Q. Sella, 11/BIS
BUSTO ARSIZIO (VA)

Risposta al Foglio del
Div. *Sex* N°

OGGETTO: *Soc. NUPI PETROTECH S.r.l. - Richiesta di approvazione di tipo per la tubazione flessibile denominata "SMARTFLEX", da interrare, per il trasferimento dei carburanti dai serbatoi interrati alle colonnine di erogazione degli impianti di distribuzione per autotrazione.*

e, p.c. Al Laboratorio TE.SI. S.r.l.
Via Provinciale Casilina/Stazione
Sgurgola
03012 ANAGNI (FR)

Questo Ministero ha esaminato l'istanza e la certificazione di prova n° 006/1 rilasciata in data 23/10/96 dal Laboratorio TE.SI. S.r.l. inviata da Codesta Società e intesa ad ottenere l'approvazione di tipo della tubazione flessibile indicata in oggetto.

A riguardo, si fa presente che la tubazione flessibile di cui all'oggetto non è soggetto all'approvazione di tipo ai sensi del D.M. 31/07/34, titolo I°, punto XVII.

Pertanto, questo Ministero non può procedere al rilascio dell'approvazione di tipo richiesta.

Si restituisce in allegato alla presente n° 1 marca da bollo da f. 20.000 inviata da codesta ditta per il rilascio dell'atto richiesto.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(Dott. Ing. Paolo ANCILLOTTI)

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

TG/is